

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Департамента
по социальной политике Мэрии
г. Кызыла Республики Тыва
А.В. Донга

«25» февраля 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 24**

г. Кызыл

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«25» 02 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - учреждение дошкольного образования

1.2. Адрес объекта - Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Дружба, д. 34 б

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1905 кв.м.

- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 956,4 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9923 кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1981г., последнего капитального ремонта-2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г.,
капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 35 г.Кызыла Республики Тыва», (МАДОУ № 35 г.Кызыла).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 667001, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Дружба, д. 34 б. тел. 8(394 22) 2-76-27, 2-90-57

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности – дошкольное образование, вид оказываемых услуг – образовательные услуги, форма оказания услуг – на объекте, среднее количество обслуживаемых в день – 252 ребенка

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Первомайская», маршрутное такси № 1а; 2а; 3; 6а; 7а; 12; 14; 15; 19; 30а

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеются дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПН(К,О,Г,У)		
2	Вход(входы)в здание	ДПН(К,О,Г,У) ДУ(К)		
3	Путь(пути)движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДПН(К,О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПН(К,О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПН(К,О,Г,У)		
6	Система информации и связи(на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ДЧН(К,О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и умственного развития, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках, временно недоступен для инвалидов с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство парковки, установка визуальной информации, направляющих и предупредительных тактильных плиток
2	Вход (входы) в здание	Обустройство пандуса по нормам ГОСТа, установка контрастной маркировки на ступеньках, установка тактильных плиток, кнопки вызова, табличек на языке Брайля написанных выпуклым шрифтом, устранение порога двери, установка желтого предупредительного круга на двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка направляющих и предупредительных тактильных плиток, нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней и установить противоскользящие устройства на ступеньки, установка поручней лестниц со стороны стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка направляющих и предупредительных тактильных плиток, устранение порогов дверей
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить предупредительные и направляющие тактильные плитки, кнопок вызова, табличек на языке Брайля с выпуклым шрифтом
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка съезда через бордюр на остановке, визуальной информации
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, поручней, светового и звукового маяка

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы Мельниченко Л.А. ММ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Танушев С.В. Танушев
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Корсаков С.А. Корсаков
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов Севин А.Д. Севин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте директор КалужОТ КалужОТ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № ____)
Комиссией (название) _____